

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 85» (МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 85»)

ИНН 2223034293, ОГРН 001022201387075
656044, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 220
тел./факс (385-2) 56-74-45, [email: school85@bk.ru](mailto:school85@bk.ru)

Инспектору ОНД и ПР по Ленинскому району
ТО НД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
младшему лейтенанту внутренней службы
М.С. Малышеву

656044, г. Барнаул, ул. Юрина, 220
Директора МБОУ «Гимназия №85»
Ю. В. Кременских

Рассмотрев Предписание от 24.06.2021 №187/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара по результатам проверки направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№	Вид нарушений требований ПБ	примечание
1.	Не проводится огнезащитная обработка занавеса в актовом зале	будет проведена до 01.05.2022
2.	Отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам) с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения	устранено
3.	В электрощитовой не заделаны отверстия негорючими материалами в местах пересечения противопожарных преград с электрическими проводами	устранено
4.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	будет устранено до 01.05.2022

Директор
23.07.2021

Ю. В. Кременских