

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району**  
**территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1**  
**656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,**  
**E-mail: pch-4altkr@mail.ru**

Предписание № 187/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 85»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 187 от «15» июня 2021 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 21.06.2021 11:00-12:00 24.06.2021 13:00-14:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 85», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, ул. Юрина, 220.

проверку проводил(а):

Мальшев Максим Сергеевич - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Директор Кременских Юлия Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не проводится огнезащитная обработка занавеса в актовом зале	п. 95 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.05.2022	
2	Отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам) с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.05.2022	
3	В электрощитовой не заделаны отверстия негорючими материалами в местах пресечения противопожарных преград с электрическими проводами	п. 15 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.05.2022	
4	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.05.2022	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответ-

ствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Малышев Максим Сергеевич - инспектор отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы по  
Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Алтайскому краю  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

«24» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ [подпись]  
(подпись)

Директор  
(должность)

Ю.В. Крашенин  
(фамилия, инициалы)

«24» июня 2021 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219